露店等防火安全対策チェックリスト

（プロパンガス等の気体燃料を使用する火気器具用）

催しの名称		開設場所	
露店等の種類		調　査　日　時	平成　年　月　日　時　分 ～　時　分
火気器具の種類			
出店者等の氏名		連　絡　先	

				チェック項目	チェック欄
火気器具の使用	□有	火気使用器具（気体燃料を使用する器具）	火災予防条例の基準	①建築物等及び可燃性の物品から火災予防上安全な離隔距離を保っているか（注1）	
				②可燃性のガス又は蒸気が滞留するおそれのない場所で使用しているか	
				③地震等により容易に可燃物が落下するおそれのない場所で使用しているか	
				④地震等により容易に転倒又は落下するおそれのないような状態で使用しているか	
				⑤不燃性の床上又は台上で使用しているか	
				故障し、又は破損したものを使用していないか	
				本来の使用目的以外に使用する等、不適当な使用をしていないか	
				本来の使用燃料以外の燃料を使用していないか	
				器具の周囲は、整理清掃されており、燃料その他の可燃物がみだりに放置されていないか	
				⑥適応する消火器を準備しているか	
				燃料漏れがないことを確認してから点火しているか	
				⑦金属管以外の管は、その器具に応じた適当な長さであるか（注2）	
			⑧ゴムホース等は器具との接続部分をホースバンド等で確実に締め付けてあるか		
			⑨ゴムホース等にひび割れ等の劣化はないか		
		プロパンボンベ	⑩ボンベは火気や高温部から離れた場所に置かれているか（注3）		
			⑪ボンベは直射日光の当たらない通風、換気の良い場所に置かれているか		
			⑫ゴムホース等はボンベとの接続部分をホースバンド等で確実に締め付けてあるか		
			⑬転倒しないよう鎖等で固定しているか（注4）		
	□無				

（注1）離隔距離は条例別表第3に掲げる距離又は火気器具の取扱説明書等に記載されている距離とする。
（※現場の状況等により上方を1m以上、側方、前方、後方を15cm以上の距離とすることができる。）
（注2）適当な長さとは、プロパンボンベ等を置く場所を考慮した長さとする。（火気器具の取扱説明書等に記載されている長さを参考にする。）
（注3）現場の状況に応じ、出来るだけ離れた場所に置く。
（注4）賢固なものに鎖等で固定するものとするが、出来ない場合はボンベ固定器等の使用や容量10kg未満の容器を使用する。

露店等を出店する場合のイメージ図
（プロパンガスを燃料とした「こんろ」を使用する場合の例）